

ODB WWTW														
PARAMETERS	GENERAL LIMITS	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	AVE 12 MONTHS
MICROBIOLOGICAL														
Faecal Colif0rms (org/100ml)	< 1000	241	5	<1	<1	99	236	18	12	1	<1	13	<1	
COMPLIANCE PER MONTH		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
AVERAGE COMPLIANCE														100,00
PHYSICAL														
pH	5.5 - 9.5	7,1	7,3	7,8	7,8	7,6	6,5	6,9	7	6,7	7,7	7,5	7,1	
Conductivity (at 25°C) (mS/m)	150	64,3	77,3	85,6	95,4	61,9	56,6	68,5	53,8	58,7	81	67,4	55,5	
TSS (mg/l)	25	14	21	45	44	13	9	8	<4	16	14	7	12	
COMPLIANCE PER MONTH		100	100	67	67	100	100	100	100	100	100	100	100	
AVERAGE COMPLIANCE														94,50
CHEMICAL														
COD (mg/l)	75	70,4	48,2	135	98,8	39,2	39,5	23,3	32,7	35,9	58	32,4	47,6	
Ammonia Nitrogen as N (mg/l)	6	0,5	0,29	30,5	4,5	0,2	3,3	<0,1	<0,1	0,65	18,8	<0,1	0,11	
Nitrate Nitrogen as N (mg/l)	15	13,4	11,3	<0,2	0,33	3,8	1,5	7,3	2,3	14,6	<0,2	9,9	6,5	
Ortho Phosphate as P (mg/l)	10	3,1	6,9	4,3	<0,2	4,7	6,6	4,5	2,1	3,7	<0,2	3,4	4	
COMPLIANCE PER MONTH		100	100	50	75	100	100	100	100	100	75	100	100	
AVERAGE COMPLIANCE														91,67
OVERALL		100	100	72	81	100	100	100	100	100	92	100	100	
OVERALL COMPLIANCE FOR 2023/2024														95